

Husets energianvändning



Energideklaration för Kungsgatan 49, Uppsala.

- Detta hus använder 152 kWh/m² och år, varav el 54 kWh/m².
Liknande hus 134–187 kWh/m² och år, nya hus 101 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-12-17 av:
Lennart Lifvenhjelm , Vasakronan AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.