


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Sveavägen 163, Stockholm.

- Detta hus använder 99 kWh/m² och år, varav el 35 kWh/m².
Liknande hus 134–192 kWh/m² och år, nya hus 129 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklARATION

EnergideklARATION utförd 2010-05-05 av:

Stig Eriksson, Vasakronan AB