









# Valhallavägen 199, plan 02, HG 02 - 482 m<sup>2</sup>




**Luftflöden:**  
 Heldragna platser uppnår  
 12 l/s, person  
 Streckade platser uppnår  
 minst normflöde 7 l/s,  
 person + 0,35 l/s m<sup>2</sup>


-  kontor
-  projektrum/mötesrum
-  kopiering/förråd
-  samtalsrum/tyst rum
-  pausrum
-  wc/hwc/förrum










SKALA 1:200 5M




Antal arbetsplatser: 44 st  
 Antal arbetsrum: 0 st  
 Antal mötesrum: 3 st  
 Antal samtalsrum: 2 st  
 Antal öppna mötesplatser: 1 st  
 ca 11m<sup>2</sup>/arbetsplats

# Valhallavägen 199, plan 03, HG 05 - 497 m<sup>2</sup>





**Luftflöden:**  
 Heldragna platser uppnår  
 12 l/s, person  
 Streckade platser uppnår  
 minst normflöde 7 l/s,  
 person + 0,35 l/s m<sup>2</sup>


-  kontor
-  projektrum/mötesrum
-  kopiering/förråd
-  samtalsrum/tyst rum
-  pausrum
-  wc/hwc/förrum






Antal arbetsplatser: 44 st  
 Antal arbetsrum: 0 st  
 Antal mötesrum: 3 st  
 Antal samtalsrum: 3 st  
 Antal öppna mötesplatser: 1 st  
 ca 11m<sup>2</sup>/arbetsplats

# Valhallavägen 199, plan 04, HG 07 - 487 m<sup>2</sup>





**Luftflöden:**  
 Heldragna platser uppnår  
 12 l/s, person  
 Streckade platser uppnår  
 minst normflöde 7 l/s,  
 person + 0,35 l/s m<sup>2</sup>


-  kontor
-  projektrum/mötessrum
-  kopiering/förråd
-  samtalsrum/tyst rum
-  pausrum
-  wc/hwc/förrum






Antal arbetsplatser: 48 st  
 Antal arbetsrum: 0 st  
 Antal mötessrum: 3 st  
 Antal samtalsrum: 3 st  
 Antal öppna mötesplatser: 1 st  
 ca 10m<sup>2</sup>/arbetsplats

# Valhallavägen 199, plan 05, HG 09 - 493 m<sup>2</sup>




**Luftflöden:**  
 Heldragna platser uppnår  
 12 l/s, person  
 Streckade platser uppnår  
 minst normflöde 7 l/s,  
 person + 0,35 l/s m<sup>2</sup>

-  kontor
-  projektrum/mötesrum
-  kopiering/förråd
-  samtalsrum/tyst rum
-  pausrum
-  wc/hwc/förrum



Antal arbetsplatser: 48 st  
 Antal arbetsrum: 0 st  
 Antal mötesrum: 3 st  
 Antal samtalsrum: 2 st  
 Antal öppna mötesplatser: 1 st  
 ca 10m<sup>2</sup>/arbetsplats