

BRANDSKYDD I SKRAPAN

I händelse av brand – Du är ansvarig!!

För ett företag eller verksamhet är det bara en part som kan garantera en god brandsäkerhet, nämligen verksamheten själv. Detta har lagstiftaren tagit fasta på och i gällande lag pekas nyttjanderättshavare tydligt ut som ansvariga för sitt eget brandskydd. De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olyckor. Detta regleras i "Lag om skydd mot olyckor" SFS (2003:778).

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänstens hemsida: storstockholm.brand.se

För butiker i Skrapan gäller angiven "SBA-hög nivå". Räddningstjänstens råd innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker.

- Ansvar och policy
- Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
- Verksamhetsbeskrivning
- Organisation
- Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
- Utbildning

Brandskyddsregler i Skrapan

Öppen låga såsom levande ljus eller marschaller får ej förekomma i butiker.

- Spotlights och vissa andra armaturer utgör antändningsrisk. Lagring eller exponering av produkter ska göras med tillräckligt säkerhetsavstånd till heta ytor. Heta ytor och ytor kring dessa ska hållas fria från damm.
- In- och uttransport via lastkaj av varor och annat ska ske under övervakning. Emballage, lastpallar eller annat material får inte kvarlämnas i lastkajområdet utan ska direkt bortforslas till avfallsrummet eller den egna lokalen.
- Bortforsling av avfall från hyrd lokal ska ske i ett moment direkt till avfallsrum. Mellanlagring i allmänt utrymme eller i utrymningsväg får inte ske.
- Rutiner och helst automatik ska finnas som förhindrar att kokplattor och/eller kaffekokare står på utan tillsyn med risk för överhettning.
- Alla tillbud ska rapporteras till Vasakronan.
- Rökning är förbjuden inom Skrapan.



Om olyckan är framme, hur ska jag agera?

Rädda liv – som är i fara men utsatt dig inte dig själv för risker

Varna – dem som hotas av branden

Larma – ring 112. Möt räddningstjänsten när de kommer.

Släck – försök om möjligt att släcka branden. Bedömer du att du inte kan släcka branden, lämna lokalen och stäng om branden.

Gå till återsamlingsplatsen – om sådan finns anvisad. Studera utrymningsplanen i förebyggande syfte. Lär dig var utrymningsvägarna finns!

Vattensprinkler

Din butik är utrustad med vattensprinkler.

- Blockera ej sprinklern.
- Placera ej varor närmare än 1 m under sprinklerhuvudet.
- Sprinklerhuvudet får inte täckas över, kontrollera så det inte finns målarfärg på det.
- Sprinklerör och sprinklerhuvuden får ej användas som upphängningsanordning.



Utrymningsvägar

- Vägledande markeringar visar dig vägen till närmaste nödutgång.
- Utrymningsvägar ska hållas fria från emballage och dylikt.
- Branddörrar mellan lokal och utrymningsväg ska hållas stängda. Kilar får ej användas. Endast magnetuppställda dörrar med rökgasautomatik får vara uppställda.



Brandsläckare

- Alla anställda och vikarier ska känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns.
- Med en handbrandsläckare kan du snabbt släcka en mindre brand din butik.



Utrymningslarm

- Utrymningslarmet startar om en sprinkler har löst ut eller om brandlarm indikerar rök.
- Larmet är anslutet till Räddningstjänsten som kan vara på plats inom 10 minuter.
- Ta alltid en utrymningssignal på allvar och genomför utrymning enligt plan.



Automatiskt brandlarm

- Skrapan har ett brandlarm som är kopplat till räddningstjänsten.
- För att undvika "falsklarm" ska du se till att inte utsätta rökdetektorerna för rök eller damm.
- Kontrollera att inte detektorn är övermålade eller blockerade på annat sätt.
- Ta alltid en utrymningssignal på allvar och lämna byggnaden vid närmaste utgång.

Brand i elapparater

- Trasiga och blinkande lampor och lysrör bör repareras omgående.
- Använd ej högre watt-tal än märkningen på armaturen.
- Lampor ska släckas med strömbrytare eller genom att dra ut kontakten, ej genom att vrida ur en lampa.
- Se över dina sladdar och kontakter så att de är hela. Skadade sladdar och apparater byts omgående.



Brandfarliga varor

- Bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är exempel på brandfarliga varor.
- Brandfarliga varor måste hanteras med respekt och kunskap. Felaktig hantering kan leda till både explosion och brand.
- För hantering och förvaring av brandfarliga varor krävs i regel alltid tillstånd. Kontakta därför alltid Vasakronan vid hantering och förvaring av brandfarliga varor.

skrapan

VASAKRONAN